



Energiespartipps für das Labor in Forschungsgebäuden der MF

Klimatisierte Räume

Checkliste

Sind Fenster oder Türen geöffnet?

Welche Temperatur ist eingestellt?

Muss der Bereich 24 Stunden gekühlt sein?

Wird ein Bereich zu kalt oder der Thermostat funktioniert nicht?

Möglichkeiten

Bitte Beides stets geschlossen halten, solange die Klimatisierung in Betrieb ist.

Nur die notwendige Raumtemperatur einstellen, Räume nie zu weit abkühlen.

Falls nicht, Kühlung nach Arbeits-/Versuchsende abschalten oder, wenn dies effektiver ist, auf eine höhere Temperatur stellen.

Bitte möglichst schnell bei der Gebäudetechnik melden!

Elektrogeräte

Checkliste

Sind Elektrogeräte in Betrieb, obwohl sie nicht benutzt werden (Standby) ?

Sind Zellkulturabzüge in Betrieb oder sogar offen, obwohl sie nicht benutzt werden?

Möglichkeiten

Geräte abschalten, Netzstecker ziehen oder abschaltbare Steckdosenleiste besorgen und Schalter auf „aus“ stellen.

Schließen Sie Abzüge, die nicht benutzt werden, oder schalten Sie diese eventuell ganz ab. Reduzieren Sie die Luftwechselrate unbenutzter Abzüge.

Tauen Sie Ihre Gefrierschränke regelmäßig ab und werfen überflüssige Proben.